



# НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Приложением 5 к Санитарным нормам и правилам "Требования для учреждений дошкольного образования", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8:

№ п/п	Помещения	Оптимальная температура воздуха (в холодный период года, °С)
1	Игральные, приемные групп для детей в возрасте до 3 лет	+21 - +23
2	Столовые, групповые, раздевальные групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет (в возрасте от 3 до 6 лет)	+19 - +21
3	Спальня групп для детей в возрасте до 3 лет Зона отдыха групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет	+20 - +22 +19 - +21
4	Туалетные: группа для детей в возрасте до 3 лет группа для детей в возрасте от 3 до 7 лет	+21 - +23 +19 - +21
5	Залы для музыкальных занятий и занятий по физической культуре	+18 - +20
6	Буфетные	+16 - +18
7	Помещения медицинского назначения	+21 - +23
8	Служебно-бытовые помещения	+18 - +20
9	Помещения детского творчества	+20 - +22



## ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

В соответствии с Приложением 3 к Санитарным нормам и правилам "Требования для учреждений общего среднего образования", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206:

№ п/п	Помещения	Оптимальная температура воздуха (в холодный период года, °С)
1	Учебные помещения	+18 - +20 °С
2	Спортивный зал	+15 - +18 °С
3	Раздевальные при спортивном зале	+19 - +23 °С
4	Кабинет врача	+21 - +23 °С
5	Спальные помещения	+18 - +20 °С
6	Умывальные помещения	+20 - +23 °С
7	Санитарные узлы	+19 - +21 °С
8	Душевые	не ниже +25 °С
9	Актный зал, лекционные аудитории, киноаудитории	не ниже +17 - +20 °С
10	Помещения дополнительного образования	+18 - +20 °С



# ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

В соответствии с Приложением 1 к Санитарным нормам и правилам "Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38:

№ п/п	Помещения	Оптимальная температура воздуха (в холодный период года, °С)
1	Учебные помещения (кабинеты, лаборатории)	+18 - +20
2	Лекционные аудитории, киноаудитории, залы курсового и дипломного проектирования	+17 - +20
3	Производственные (учебно-производственные) мастерские	+15 - +17
4	Спортивный зал, тренажерный зал	+15 - +18
5	Раздевальные при спортивном зале	+19 - +23
6	Душевые	Не ниже +25
7	Актовый зал	Не ниже +17
8	Библиотека, читальный зал, помещения дополнительного образования	+18 - +20
9	Медицинский кабинет	+21 - +23
10	Санитарные узлы	+19 - +21